

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,  
188662

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662

тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района

Тел/факс: 8-813-67-58442

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тихвин

(место составления акта)

« 27 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)

11 ч.10 мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 250

По адресу/адресам: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, ул.Больничная, д.1  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области –  
заместителя главного государственного инспектора Тихвинского района по пожарному надзору  
Потолковская И.А. от 03 декабря 2018 г. № 250

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский дом  
интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» декабря 2018 года с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. • Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней (24.12.2018-27.12.2018г., 2 дня/ 2  
часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР Тихвинского района управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

04.12.2018 в 09 час. 45 мин. директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов В.Т. ✓ У

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку:

Инспектор ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области ст. лейтенант внутренней службы Сорокин Сергей Владимирович:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов В.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» – объекта защиты;

- проведено обследование ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», расположенного по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, ул. Больничная д.1

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

Не предоставлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Сорокин С.В.  
(подпись проверяющего)

У  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, государственный инспектор Тихвинского района Ленинградской области по пожарному надзору Сорокин С.В.

" 17 " декабрь 20 18 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Черзнов Д.В. директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 17 " декабрь 20 18 г.

У  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)