

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Информация (итоговая)
о выполнении плана мероприятий по устранению
нарушений, выявленных по акту проверки от 22.07.2022 № 30 (Роспотребнадзор) по
Ленинградской области в Тихвинском районе
(Предписание об устранении выявленных нарушений от 22.07.2022г №29)

| Нарушение | Срок выполнения | Ответственный | Дата выполнения. |
|--|-----------------|--|--|
| Отделение милосердия. 1.Отсутствие результатов исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, на гельминты при поступлении на работу у Самсоновой Л.А. медицинская сестра(совместитель) | 31.08.2022г | Старшая медицинская сестра отделения милосердия Сардарова Е.Д. | 29.07.2022г |
| Отсутствие прохождения медицинского осмотра у сторожа Герашенко В.Н. | 31.08.2022г | Старшая медицинская сестра отделения милосердия Сардарова Е.Д. | 29.07.2022г |
| 2.Пронченко Г.А. отсутствуют данные о прохождении ФГЛ | 31.08.2022г | Старшая медицинская сестра отделения милосердия Сардарова Е.Д. | 25.07.2022г (ФГЛ пройдена 20.06.2022г) |
| 3. В личных медицинских книжках нет данных за вакцинацию: Зубахо Т.Н.- АДС-М Субботина С.Н.- АДС-М Шомка Т.В. -АДС-М Мерзлов В.Т. АДС-М | 31.08.2022г | Старшая медицинская сестра отделения милосердия Сардарова Е.Д. | 25.07.2022г (вакцинация пройдена 0,5 сП70 от 19.03.2014г) |

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| Трубникова О.Б. –корь | | | 0,5сП 21 от 27.07.2022 |
| Набокова С.Д. - АДС-М | | | 0,5сП 81 от 16.04.2020г |
| Савенкова Т.Н. АДС-М | | | 01.08.2022г М 128 26.08.22г |
| Харитоновна О.А. | | | 01.08.2022г 0,5 сП 27.07.2022 сМ110 0,5 01.08.22г |
| 4.Нет медицинских книжек Вирзовой Н.Л врач-терапевт (совместитель) Шишина М.В. врач-психиатр (совместитель). | 31.08.2022г | Старшая медицинская сестра геронтопсихиатрического отделения Жемчугова С.А. | 01.08.2022 |
| 5.В личных медицинских книжках нет данных за вакцинацию: Скобелева О.Л. АДС-М | 31.08.2022г | Старшая медицинская сестра геронтопсихиатрического отделения Жемчугова С.А. | 29.07.2022г |
| Суханова С.Н. АДС-М Корь | | | 29.07.2022г |
| 6.Площадка по адресу: Ул. Советская д.1А не оборудована ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра. | 31.08.2022г | Начальник хозяйственного отдела Зубахо Т.Н. | 02.08.2022г |
| 7.В ОМ у медицинских работников осуществляется совместное хранение специальной и личной одежды. | 31.08.2022г | Старшая медицинская сестра отделения милосердия Сардарова Е.Д. | 22.07.2022г |
| 8.В складском помещении для хранения пищевой продукции отсутствует гигрометр для контроля влажности режима пищевой продукции | 31.08.2022г | Старшая медицинская сестра отделения милосердия Сардарова Е.Д. | 29.07.2022г |
| 9. В комнате №12 имеются нарушения целостности линолеума | 31.08.2022г | Начальник хозяйственного отдела Зубахо Т.Н. | 30.08.2022г |
| 10. В помещения медицинского назначения используются источники | 31.08.2022г | Начальник хозяйственного отдела Зубахо Т.Н. | 29.07.2022г |

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| искусственного освещения без защитной арматуры В каминном зале, в комнате №10, №3, №4 используются одновременно люминесцентные и светодиодные лампы | | | |
| 11. В коридоре первого этажа имеются нарушения целостности стены(скол), имеются нарушения целостности отделки пола плиткой(отколота). В комнате №10 на пороге имеются нарушения целостности прилегания линолеума к полу | 31.08.2022г | Начальник хозяйственного отдела Зубахо Т.Н. | 30.08.2022г |
| 12. В помещении медицинского назначения система механической вентиляции неисправна | 31.08.2022г | Начальник хозяйственного отдела Зубахо Т.Н. | 30.07.2022г |
| 13. В мужской и женской туалетной комнате имеются нарушения целостности тумб под раковинами | 28.10.202г. | Начальник хозяйственного отдела Зубахо Т.Н. | Замена тумб под раковинами произведена 30.09.2022 |
| 14. В столовой – Внешняя отделка сантехнического оборудования (батарея) имеет дефект целостности покрытия. | 28.10.202г. | Начальник хозяйственного отдела Зубахо Т.Н. | Устранен дефект в отделке сантехнического оборудования. 18.10.2022 |
| 15. В комнатах ОМ – №2, №3, №10 организовано размещение четырех проживающих | 28.10.202г. | Заместитель директора Аксенова О.А. | Организовано размещение проживающих 18.10.2022 |
| 16. Отделение милосердия. Холодная питьевая вода, отобранная из разводящей т водопроводной сети (перед поступлением в распределительную сеть) по органолептическим показателям (мутность) и санитарно- химическим показателям(железо общее, марганец) не соответствует | 31.01.2023г | Заместитель директора Аксёнова О.А. | Произведена замена фильтрующей загрузки на водоочистительном оборудовании, взяты пробы воды. Протокол № 6934 от 19.09.2022 |

| | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|---|
| 17. ГПО Холодная питьевая вода, отобранная из разводящей т водопроводной сети (Столовая ГПО) по органолептическим показателям (мутность) и санитарно-химическим показателям (железо общее) не соответствует | 31.01.2023г | Заместитель директора Аксёнова О.А. | Произведена замена фильтрующей загрузки на водоочистительном оборудовании, взяты пробы воды. Протокол № 6936,6935 от 19.09.2022 |
|---|-------------|-------------------------------------|---|

Заместитель Директора
19.10.2022

Аксёнова

Аксёнова О.А.