

Комитет по социальной защите населения
Ленинградской области

Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Тихвинский дом – интернат для
престарелых и инвалидов»
187530, Ленинградская область,
Тихвинский район, п. Шугозеро
Ул. Советская д.1а, тел. /факс (8 81367) 44-475
ИНН 4715010452 КПП 471501001

Начальнику отдела ОНД и ПР по
Тихвинскому району Главного управления
МЧС России и Ленинградской области-
главному государственному инспектору
тихвинского района по пожарному надзору
Потолковской И.А.

№ 227 от 01.06.2022г.

Информация об устранении нарушений по Предписанию от 27.01.2022 г №2-13-78-1/1
к Акту проверки от 27.01.2022г. № 2-13-78-1

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»
направляет итоговую информацию об устранении нарушений выявленных при проверке.

Пункт № 1 «Помещение медицинского кабинета оборудовано пожарными
извещателями не в соответствии с проектным решением (2этаж)

Пункт № 2 «Не обеспечено исправное состояние приспособлений для
самозакрывания, замка противопожарной двери (цокольный этаж, обсерватор)».

Пункт № 3 «Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания,
замка противопожарной двери (цокольный этаж, электрощитовая)».

Пункт № 4 «Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с ФЗ «технический регламент
о требованиях пожарной безопасности (помещение электрощитовой)».

Пункт № 5 «Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной
опасности, а также определение класса зоны в соответствии с ФЗ «технический регламент
о требованиях пожарной безопасности (помещение котельной)».

Пункт № 6 «Отсутствует указатель направления движения к источникам
противопожарного водоснабжения.

Все нарушения выявленные при проверке устранены. Информация и
фотофиксация представлены начальнику отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Заместитель директора ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

О.А. Аксёнова

Исполнитель: заместитель директора О.А. Аксёнова тел. 8813-67-44-104