

Комитет по социальной защите населения
Ленинградской области

Ленинградское областное государственное
стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Тихвинский дом – интернат для
престарелых и инвалидов»
187530, Ленинградская область,
Тихвинский район, п. Шугозеро
Ул. Советская д.1а, тел. /факс (8 81367) 44-475
ИНН 4715010452 КПП 471501001

Начальнику отдела ОНД и ПР по
Тихвинскому району Главного управления
МЧС России и Ленинградской области-
главному государственному инспектору
тихвинского района по пожарному надзору
Потолковской И.А.

№ 33/2 от 01.02.2022

Информация об устранении нарушений по Предписанию от 27.01.2022г № 2-13-78-4/1/1 к
Акту проверки от 27.01.2022г. №2-13-78-4

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»
направляет информацию об устранении нарушений выявленных при проверке.

Предписание от 27.01.2022г №2-13-78-1/1, Акт проверки от 27.01.2022г. №2-13-78-1.

Пункт № 1 «Снята вторая дверь эвакуационного выхода на первом этаже в здании
геронтопсихиатрического отделения». **Нарушение устраняется.** Проводятся процедуры
закупки, предусмотренные законодательством о государственных закупках (получены
коммерческие предложения от поставщиков услуг, проводится определение поставщика
для приобретения и установки вышедшей из строя двери).

Пункт № 2 «В здании продуктового склада одно из помещений не оборудовано
системой пожарной сигнализации». **Нарушение устранено.** Датчики установлены,
внесены изменения в рабочую документацию. (Рабочая документация 0519п-ПС
прилагается).

Пункт № 3 «В здании продуктового склада одно из помещений не оборудовано
системой оповещения и управления эвакуацией людей». **Нарушение устранено.**
Проведена проверка работоспособности передающего оборудования для передачи
сообщений по каналам GSM о состоянии систем пожарной сигнализации на телефоны
ответственных сотрудников и пост дежурного персонала объекта. (Акт проверки
работоспособности о состоянии систем пожарной сигнализации прилагается).

Пункт № 4 «Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности
(помещение электрощитовой в здании хозяйственного корпуса для размещения прачечной
и гаража)». **Нарушение устраняется.** Нарушения будут устранены путем внесения
изменений в действующую документацию по категорированию силами
специализированной организации – ООО «Гранд-Технолджи».

Заместитель директора

О.А. Аксёнова

Исполнитель: заместитель директора О.А. Аксёнова тел.8813-67-44-104