

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«27» сентября 2021 г.
учётный № проверки 78220061000200494420



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-65, <https://47.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района

**187550, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 1
т. (81367) 58 – 442, факс (81367) 58 – 442, E-mail: tixvinogpn@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

«27» января 2022 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности № 2-13-78-4/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СТАЦИОНАРНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения, принятого заместителем начальника ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – заместителем главного государственного инспектора Тихвинского района по пожарному надзору Коноплёвым Владиславом Николаевичем о проведении выездной (плановой) проверки

№ 2-13-78-4 от "11" января 2022 года, 10 час. 00 мин. (учетный номер проверки 78220061000200494420)

в период с "19" января 2022 г. по "27" января 2022 г.

Сорокиным Сергеем Владимировичем - начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Михайловой Кристиной Алексеевной - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания, помещения, сооружения, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) (ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ") по адресу:

187530, Ленинградская область, Тихвинский район, посёлок Шугозеро, ул. Больничная, д.1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор

ЛОГСБУСО «Тихвинский дом-интернат» Мерзлов Виктор Тимофеевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Снята вторая дверь эвакуационного выхода на первом этаже в здании геронтопсихиатрического отделения	Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16.д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	01.06.2022	
2.	В здании продуктового склада одно из помещений не оборудовано системой пожарной сигнализации	<p>Основание: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г №69-ФЗ ст.20, ст.38, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»</p> <p>п. 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, об- 	01.06.2022	

		<p>служивающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). Таблица 1 		
3.	<p>В здании продуктового склада одно из помещений не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей</p>	<p><u>Основание:</u> Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г №69-ФЗ ст.20, ст.38, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6. "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 7. Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре таблица №2. Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) п.5.1 таблица 2 п.5.1 таблица 2.</p>	01.06.2022	
4.	<p>Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой в здании хозяйственного корпуса для размещения прачечной и гаража</p>	<p><u>Основание:</u> Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г №69-ФЗ ст.20, ст.38, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	01.06.2022	

		<p>СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.1.2. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.</p>		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Мерзлов ДТ
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
 (подпись)

« 11 » часов « 20 » минут « 27 » сентября 2022 г.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района – государственный инспектор Тихвинского района Ленинградской области по пожарному надзору С. В. Сорокин

[Подпись]

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района – государственный инспектор Тихвинского района Ленинградской области по пожарному надзору К. А. Михайлова

[Подпись]

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Начальник отделения НДиПР ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области –государственный инспектор Тихвинского района по пожарному надзору Сорокин Сергей Владимирович, контактный телефон: (881367) 58-442, E-mail: tixvinogpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))