

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах	
Дата формирования	2021
Полное наименование учреждения	ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Код учреждения	41200716
ИНН	4715010452
КПП	471501001
Период формирования	За январь-сентябрь 2021 года
Сформировано	Учреждением - ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" ИНН 4715010452 КПП 471501001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ОНДиПР Тихвинского района Распоряжение от 25.02.2021 № 34	Внеплановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами  Адрес: Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, улица Советская, д. 1а	С 19 по 24 марта 2021 г.	Акт проверки от 24.03.2021 № 354 Предписание от 24.03.2021 № 34/1/1  Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением согласно требованиям наружной системы пожаротушения здания по адресу п. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а	Срок Предписания продлен до 31.12.2021г.  Нарушения устранены. Объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением. акт сдачи объекта в эксплуатацию от 23.09.2021
Тихвинская городская прокуратура Поручение от 29.06.2021 № 7-45-2021	Проверка требований закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	02.08.2021	Представление от 05.08.2021 № 7-83-2021/ Нарушения требований температурного режима хранения суточных проб в холодильнике, нарушение требований хранения разделочного инвентаря в пищеблоке	Срок устранения нарушений 1 месяц. Нарушения, выявленные при проверке устранены, приняты соответствующие меры по устранению нарушений законодательства 18.08.2021

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ»

*У*

В.Т. Мерзлов