**ПРОТОКОЛ № 2610-47-018-00047/6/1**
**об административном правонарушении**

«16» октября 2026 г. г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д.1, каб.№36
(дата составления) (место составления)

Я, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, старший лейтенант внутренней службы Чижева Эрика Вячеславовна, являющийся государственным инспектором Тихвинского района по пожарному надзору и осуществляющий деятельность в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 «Положения о федеральном государственном пожарном надзоре», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 290 от 12 апреля 2012 года, на основании подпункта «л» пункта 10 «Положения о федеральном государственном пожарном надзоре», статьи 6 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года, приказа МЧС России № 814 от 08.08.2023 (зарегистрирован в Министерстве Юстиции России 24.08.2023 года за номером 74946), руководствуясь статьями 2,10, 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (Закон РФ № 195–ФЗ от 30 декабря 2001 года),
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

составила настоящий протокол в том, что юридическое лицо:
1.Наименование юридического лица: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания " Тихвинский дом- интернат для престарелых и инвалидов"
2.Юридический адрес: 187530, обл Ленинградская, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул Советская, Дом 1А
3.Фактический адрес: 187530, обл Ленинградская, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул Советская, Дом 1А
4. Иные сведения о юридическом лице: ИНН 4715010452, ОГРН 1024701848995, КПП 471501001
(ИНН, расчетные счета и иные необходимые сведения)

5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось
Законный представитель юридического лица: директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» Мерзлов Виктор Тимофеевич выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-213971105 от 16.10.2026
В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии):
(фамилия, имена, отчества (при наличии), адреса проживания, иные данные, контактная информация)

«13» октября 2026 года в 11 час. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки объекта защиты по решению о проведении № 2610/018-47/50-П//РВП, вынесенного 02 октября 2026 года начальником ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – главным государственным инспектором Тихвинского района по пожарному надзору Мироновым Олегом Сергеевичем в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом- интернат для престарелых и инвалидов», на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул Советская, Дом 1А- выявлено что, юридическое лицо нарушило требования пожарной безопасности:
(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а именно:
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

1. Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (срок годности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара истёк)
Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30;
2. Огнетушители не обеспечены своевременной заправкой (2 этаж огнетушитель №32)