Директору ЛОГБУ
«Тихвинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Мерзлову В.Т.

д. 1А , ул. Советская, п. Шугозеро,
Ленинградская область, 187530

от 28.10.2026 № 115-180-2-13-00047/6/1 logby_tdi@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«28» октября 2026 года г. Тихвин
(город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Тихвинского района Ленинградской области по пожарному надзору, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области подполковник внутренней службы Миронов Олег Сергеевич,

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев административное дело 2610-47-018-00047/6/1 от 16.10.2026 по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и материалы на Мерзлова Виктора Тимофеевича — директора ЛОГБУ «Тихвинский ДИ», зарегистрированной по адресу: Ленинградская область,Тихвинский р-н, п. Шугозеро, ул. Советская, дом 1А

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица) (юридический адрес или адрес регистрации)

«13» октября 2026 года в 11 час. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки объекта защиты по решению о проведении № 2610/018-47/50-П//РВП, вынесенного 02 октября 2026 года начальником ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – главным государственным инспектором Тихвинского района по пожарному надзору Мироновым Олегом Сергеевичем в отношении Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом- интернат для престарелых и инвалидов», на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". по адресу: Ленинградская область, р-н Тихвинский, п. Шугозеро, ул Советская, Дом 1А- выявлено что, юридическое лицо нарушило требования пожарной безопасности:

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно:

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

1. Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (срок годности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара истёк)
Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30;
2. Огнетушители не обеспечены своевременной заправкой (2 этаж огнетушитель №32)
Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 407.

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:
1. Обеспечить объект защиты,годными для применения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
2. Обеспечить перезарядку огнетушителя №32.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

(подпись лица, вынесшего постановление) О. С. Миронов (расшифровка подписи)

Представление получил _____ (Мерзлов П Т)
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Ознакомлена: Жилова О.А

Ознакомлен: Мерзлов (Мерзлов М.В.)