Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Тихвинский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Отчет по предписанию от 16.10.2026г. № 2610/018-47/50-П/ПВП

(выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 02 октября 2026г., № 2610/018-47/50-П/РВП, учетный номер проверки 78260061000219458466
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 1а)

Нарушение	Срок выполнения	Ответственный	Дата выполнения.
1.Огнетушители не обеспечены своевременной заправкой (2 этаж огнетушитель №32)	16.02.2027г.	Специалист по охране труда 1 категории	**Выполнено**
2.Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (срок годности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара истёк)	16.02.2027г.	Специалист по охране труда 1 категории	**Выполнено**

Специалист по охране труда 1 категории М.В.Мерзлов